

CCL-GWシーケンスフローチャート

図番:060517102
2006/05/17
ヨシオ電子株式会社

Ver1.0

CCL-GWのインisial情報

リモートハイス局
1~4局占有(指定可)

リモートハイス局仕様(1局占有)

リモート入力:32点(但し、16点はシステムで使用)
リモート出力:32点(但し、16点はシステムで使用)
リモートシステム->R:4点
R->M:4点

リモートハイス局仕様(2局占有)

リモート入力:64点(但し、16点はシステムで使用)
リモート出力:64点(但し、16点はシステムで使用)
リモートシステム->R:8点
R->M:8点

リモートハイス局仕様(3局占有)

リモート入力:96点(但し、16点はシステムで使用)
リモート出力:96点(但し、16点はシステムで使用)
リモートシステム->R:12点
R->M:12点

リモートハイス局仕様(4局占有)

リモート入力:128点(但し、16点はシステムで使用)
リモート出力:128点(但し、16点はシステムで使用)
リモートシステム->R:16点
R->M:16点

