

CCL-MFCシーケンスフローチャート

図番:981224101
1998/12/24
ヨシオ電子株式会社

Ver2.1

CCL-MFCのイニシャル設定

リモートデハイス局
1局占有

リモートデハイス局仕様(1局占有)

リモート入力:32点(但し、16点はシステムで使用)
リモート出力:32点(但し、16点はシステムで使用)
リモートレジスタM→R:4点
R→M:4点

局番仕様

局番0:マスター局

局番1:RX0000:RY0000
00E0h 0160h
RWw0000:RWr0100
01E0h 02E0h

局番2:RX0020:RY0020
00E2h 0162h
RWw0004:RWr0104
01E4h 02E4h

以降64局まで

D/A,A/D
の変換許可が1つでも発生し
たときON

A/D変換処理を優先したい
ときは、D/A変換禁止に設定します。

D/A変換処理を優先したい
ときは、A/D変換禁止に設定します。

RYn0=1
RYn1=0
RYn2=1
RYn3=0
RYn0=1
RYn1=1
RYn2=1
RYn3=1

マスター局よりリモートデハイス局の
FLOWを全開にする

マスター局よりリモートデハイス局の
FLOWを全閉にする

RYn0=0
RYn1=0
RYn2=0
RYn3=0

RXn0~n1=x

RWrn+1=xxh
RWrn+2=xxh

