

CCL-PS2シーケンスフローチャート

図番:010312101
 作成:H.MIURA
 2001/03/12
 ヨシオ電子株式会社

Ver1.4

CCL-PS2のイニシャル設定

リモートデバイス局
 1局占有

リモートデバイス局仕様(1局占有)

リモート入力:32点(但し、16点はシステムで使用)
 リモート出力:32点(但し、16点はシステムで使用)
 リモートレジスタM→R:4点
 R→M:4点

局番仕様

局番0:マスター局
 局番1:RX0000:RY0000
 00E0h 0160h
 RWw0000:RWr0100
 01E0h 02E0h
 局番2:RX0020:RY0020
 00E2h 0162h
 RWw0004:RWr0104
 01E4h 02E4h
 以降64局まで

D/A,A/D
 の変換許可が1つでも
 発生したときON

D/Aの処理速度最優先時に、
 使用する検討ルーチン

